

№12 ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТ

Сарат а/о
Актіні толыру орны

29.03.2023 ж.
10 сағат 25 минут

1. Мемлекеттік органның атауы: «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесі.

2. Бақылау және қадағалау жүргізуге негіз болған актінің датасы мен нөмері:
09.03.2023ж. №12

3. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізуге уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және лауазымы:

ЖОЛЫМБЕТОВ ІНҚӨРБЕК КӨДІРБАЙҰЛЫ – ТЖ бөлімінің бастығы

САПИН НУРЛЫ ЯРЛЫКАШЫНУЛЫ – Бас маман

МОЛДАГАЛИЕВ АЗАМАТ КУАНГАЛИЕВИЧ - Аға инженер

ҚАЛИЕВА ҚАРЛЫҒАШ БЕРІКҚЫЗЫ – Аға инженер

4. Профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізу кезінде қатысқан бақылау мен қадағалау субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы:

«Ақтөбе облысының білім басқармасы Әйтеке би ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бақыланатын объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

«Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы, Сарат ауылы, Жүргенов көшесі 2.

5. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізудің датасы, орыны мен мерзімі: 24.03.2023-29.03.2023

6. Профилактикалық бақылау мен қадағалау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемелері (қысқа фабула). Бұзушылықтар анықталды:

«Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» КММ



№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Профилактикалық бақылау мен қадағалау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемелері)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талаптары мен тармақтарының атауы.
1	«Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» КММ ғимаратының еңбек кабинетінде бекітілмеген электр қондырғыларын (разетка) пайдалануға жол берілген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 86 тармағы 2 тармақшасы	П.75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы.
2	«Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» КММ ғимаратының күштік	П.81 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт

	және жарықтандыру желісінің электр сымдарының жай-күйін тексеру, сымдардың, кабельдердің кернеуін сынау және өлшеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығымен бекітілген Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10949 болып тіркелген) талаптарында белгіленген мерзімдерде жүргізілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 87 тармағы	қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы.
3	«Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» КММ ғимаратының каридорында сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 80 тармағы	П.83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы.
4	«Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» КММ ғимаратының информатика, бастауыш, орыс тілі, гардиروب кабинеттерінде, холда, акт залда және спорт залда жалғаушы және тармақтаушы қораптар қорғағыш қақпақтармен қамтамасыз етілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 82 тармағы	П.84 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы.

7. Профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы:

8. Профилактикалық бақылау мен қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізу барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысу немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолы немесе қол қоядан бас тарту:

9. Профилактикалық бақылау мен қадағалау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар:

✓ Маж - Амар Байдағова М.Б

Қосымша « » паракта

«29» 03 2023 ж.