346

Қазақстан Республикасы
«Ақтөбе облысының білім
басқармасы Әйтеке би
ауданының білім бөлімі» ММ – нің
«Сарат жалпы орта білім
беретін мектебі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

Республика Қазахстан
«Управления оброзования
Актюбинкой области
отдел образования
Айтекебийского района» ГУ
«Сараткая общеобразовательная
средняя школа» КГУ

Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Сарат ауылы, Т. Жүргенов көшесі №2,
телефон: 72-6-55; факс: 72-6-55; E-mail: sarat-mektep@yandex.kz

Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы
"Ақтөбе облысының білім басқармасы
Әйтеке би ауданының білім бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
"Сарат жалпы орта білім беретін мектебі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Исх № 60
«30» 05 2023 ж.

Әйтеке би ауданының төтенше
жағдайлар бастығы І.К.Жолымбетовке
Сарат ЖОББ мектебінің
директоры Ж.Б. Қайдаковадан

***Бұзушылықтарды жою туралы ақпарат***

Сарат жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесін 2023 жылдың 23 наурыздағы тексеріс нәтижесіндегі анықталған бұзушылықтарды жою туралы ақпарат ұсынамын:

1. «Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» КММ ғимаратының еңбек кабинетіне бекітілмеген электр қондырғылары (разетке) пайдалануға жол бермеу. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 86 тармағы 2 тармақшасы; жоюдың мерзімі: 29.05.2023ж. жойылды.
2. «Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» КММ ғимаратының күштік жарықтандыру желісінің элеткр сымдарының жай күйін тексеру, сымдардың, кабельдердің кернеуін сынау және өлшеу Қазақстан Республикасы Энгергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы №246 бұйрығымен бекітілген Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10949 болып бекітілген) талаптарында белгіленген мерзімдерде жүргізу. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығыен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 87 тармағы; жоюдың мерзімі: 29.05.2023ж жойылды.
3. «Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» КММ ғимаратының каридорында сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізу. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21ақпандағы №55 бұйрығымен бектілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 80 тармағы ; жоюдың мерзімі 29.05.2023ж. жойылды.
4. «Сарат жалпы орта білім беретін мектебі» КММ ғимаратының информатика, бастауыш, орыс тілі, гардироб кабинеттерінде, холда, акт залда жалғаушы және тармақтаушы қораптар қорғағыш қақпақтармен қамтамасыз етілуі тиіс. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 82 тармағы; жоюдың мерзімі: 29.05.2023ж. жойылды.

Сіздің 2023 жылдың 29 наурыздағы №12 бұзушылықтарды жою туралы ұйғарымда көрсетілген барлық кемшіліктер жойылды.

**Мектеп директоры** _____ **Ж.Б.Қайдакова**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ ӘЙТЕКЕ БИ АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 260
парақтар
«03» 06 2023 ж.

Scanned by TapScanner